COMMUNE DE MONCHY AU BOIS

COMMUNE DE BIENVILLERS AU BOIS

FOND DE BIENVILLERS

TERRAINS AGRICOLES

ZA 300 · ZA 299 · ZA 298 · ZA 297 · ZA 293 · ZA 295 · ZA 296 · ZA 261 · ZA'262 · ZA 263 · ZA 336 · ZA 335 · ZA 161 · ZA 266 · ZA 341 · ZA 342 · ZA 343 · ZA 344 · ZA 157 · ZA 158 · ZA 159 · ZA 348 · ZA 239 · ZA 233 · ZA 236 · ZA 237 · ZA 240 · ZA 243 · ZA 347 · ZA 241 · ZA 29

pylône · pylône

CHEMIN · CHEMIN

ACCES SECONDAIRE CENTRALE

ACCES PRINCIPAL CENTRALE

Accès GRT gaz

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE D'EXPLOITATION

clôture ht 2m

Zone prévisionnelle poste livraison gaz

ZONE DE STOCKAGE/ ASSEMBLAGE 17 250 qm

aéro-condenseur

bassin de récupération des eaux pluviales 2 100 m3

bassin d'infiltration des eaux 3 600 m3

zone transformateur

bâtiment traitement d'eau déminée

bâtiment turbine à gaz et turbine à vapeur

aspiration d'air de la turbine à gaz

cheminée ø 4m h 40m

réfroidissement des auxiliaires

Séparateur d'hydrocarbures

chaudière auxiliaire

poste détente gaz + chaudière réchauffage

bassins de divers

bassin incendie 1500 m3

bassin local 1

bureaux salle de contrôle

ZONE BASE VIE PARKING ET BUREAUX ET FUTURE ZONE POUR ENTREPRISES EXTERIEURES 4-875 m²

bâtiment de commande

traitement eau déminée

magasin local 2

neutralisation

eau brute

pompes incendie

poste de livraison gaz naturel

aire 5m x 90m

principe d'aménagement du carrefour à coordonner avec les services du département

ROUTE DEPARTEMENTALE N°2

vers MONCHY AU BOIS

vers BIENVILLERS AU BOIS

Limite de propriété

TERRAINS AGRICOLES

N

Cote plateforme = 153.00

0 10 20 30 40 50

LEGENDE

1	Bâtiment traitement d'eau déminée
2	Magasin local 2
3	Bâtiment neutralisation
4	Local pompes à incendie
5	Réservoir eau déminée 800 m3
6	Réservoir eau brute 2 000 m3
7	Réservoir eau effluents 200 m3
8	Bureaux salle de contrôle
9	Magasin local 1
10	Refroidissement des auxiliaires
11	Chaudière
12	Rack vapeur
13	Bâtiment turbine à gaz et turbine à vapeur
14	Bâtiment pompes + divers
15	Turbine à aspiration air
16	Bâtiment électrique
17	Transformateurs
18	Chaudière auxillaire
19	Aérocondenseurs
20	Séparateur d'hydrocarbures
21	Poste de livraison gaz naturel
22	Poste détente gaz + Chaudière de réchauffage
23	Bassin de confinement 1 200 m3 (20x15x4h)
24	Bassin d'infiltration des eaux 3 600 m3 (60x40x1.5h)
25	Bassin de récupération des eaux pluviales 2 100 m3 (30x20x3.5h)
26	Groupe de secours

- cote altimétrique existant
- 153.00 cote altimétrique projet
- Stationnement PMR
- Surface voirie
- Surface enrobé
- Surface tout-venant
- Espaces verts
- Arbres de haute tige
- Arbustes
- Limite de propriété 232 497m²
- Limite d'exploitation 134 334m²



INDICE	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
3	2009/09/23	CKU	GVI	Positionnement trait de coupe BB et bâtiment de commande RTE existant
2	2009/07/01	CKU	GVI	Modifications suivant liste du 1er juillet
1	2009/06/23	CKU	GVI	pour diffusion dossier
0	2009/06/05	CKU	GVI	1ère édition

opération

CENTRALE A CYCLE COMBINE 3CA - CHEVALET

Route Départementale n°2

62 111 MONCHY-AU-BOIS

DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE

maître d'ouvrage

3CA SAS
8-10 Rue Villedo
75 001 PARIS
Tél. 01 53 43 84 20
Fax. 01 53 43 84 29
email

3CA CENTRALE A CYCLE COMBINE 3 / NATUR

ARCHITECTE

BABYLONE AVENUE architectes + urbanistes
20 A. Bd. Eugène Deruelle
69432 LYON Part-Dieu Cedex 03
Tél. 04 72 84 88 50
Fax. 04 72 84 88 66
contact@babylone-avenue.com
www.babylone-avenue.com

BET PROCESS

AF - COLENCO AG
Täfernstrasse 26
CH 5405 BADEN - SUISSE
Tél. +41 (0) 56 483 16 42
Fax.+41 (0) 56 483 18 59
www.af-colenco.com

BET ENVIRONNEMENT

KALIES
8 rue Louis Neel
59 260 LEZENNES
Tél. 03 20 19 17 17
Fax.03 20 19 17 41
www.kalies.com

KALIÈS

plan réalisé par BABYLONE AVENUE architectes + urbanistes

Intitulé

PLAN DE MASSE

Phasage études **PC**

Pièce n° **PC2a**

N° affaire	Dessiné	Vérifié	Nom du fichier	Echelle	Date	Indice n°
1668	CKU	GVI	q:\1668 atel 3ca - arras chevalet\101-aps\suivi pc\pc2_masse	1/1000	23 Septembre 2009	3